



Obec Rozkoš

Směrnice č. 1/2019,

kteřou se stanovují a upravují podmínky při napojení na obecní tlakovou kanalizaci

Zastupitelstvo obce Rozkoš se na svém zasedání dne 15. 2. 2019 usnesením č. 4/2019 usneslo vydat směrnici, kterou se stanovují podmínky při napojení na obecní tlakovou kanalizaci:

Obec Rozkoš je vlastníkem a zároveň provozovatelem tlakové splaškové kanalizace. Každý stavebník je povinen obec požádat o souhlas s napojením domovní splaškové kanalizace na hlavní kanalizační řad a o stanovení podmínek a technických požadavků pro napojení.

Budování nové kanalizační šachty a přípojovací části tlakové kanalizace

1. Obec Rozkoš vydá na vyžádání stavebníkovi v rámci předprojektové přípravy podklady vedení kanalizačního řadu (ve formátu .pdf nebo .dgn) a technické podmínky pro napojení (příloha č.1).
2. Stavebník podá **žádost** o povolení k připojení na obecní kanalizaci, a současně připojí projektovou dokumentaci, kde bude řešeno provedení přípojky, umístění domovní čerpací stanice a její napojení na objekt. Projektová dokumentace bude zpracována fyzickou nebo právnickou osobou, která má oprávnění k projektové činnosti ve smyslu platných právních předpisů a tato dokumentace bude předána k odsouhlasení provozovateli. Obec Rozkoš následně vydá stanovisko k připojení nemovitosti.
3. Obec Rozkoš vydá stanovisko k připojení na tlakovou splaškovou kanalizaci.
4. Stavebník, před realizací stavebních prací, předloží provozovateli kanalizace ke schválení odbornou osobu popř. společnost, která bude provádět připojení na kanalizační řad v majetku obce.
5. Stavebník oznámí s dostatečným předstihem (min. 2 dny předem) datum a hodinu, kdy bude prováděno připojování na kanalizační řad.
6. Po provedení napojení budou veškeré dotčené povrchy uvedeny do původního stavu.

Příspěvek při napojení na obecní tlakovou kanalizaci

Stavebník může požádat obec Rozkoš o příspěvek za připojení na tlakovou kanalizaci. Příspěvek se skládá ze dvou částí:

1. Příspěvek na kanalizační šachtu – max. 5.000,- Kč
2. Příspěvek na technologii – max. 10.000,- Kč.

Na příspěvek není právní nárok.

Podmínky pro vyplacení příspěvku:

Stavebník ke své žádosti o vyplacení příspěvku dodá:

- zaměření skutečného stavu vybudované přípojky
- výchozí revizní zprávu el. přípojky pro potřeby čerpadla
- fotodokumentaci
- daňové doklady (nádrž, technologie, montážní práce)

Obec Rozkoš si vyhrazuje právo jako vlastník kanalizace určit firmu, která provede napojení na kanalizační řad a vystrojení kanalizační šachty z důvodu následné údržby a případných oprav.

Veškeré stavební a projektové práce spojené s vybudováním hradí stavebník na své náklady.

Napojení domovní instalace přes žumpy nebo malé domovní čistírny odpadních vod (včetně septiků) není možné.

Závěrečná ustanovení:

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 1. 3. 2019 a byla schválena Zastupitelstvem obce Rozkoš dne 15. 2. 2019 usnesením č. 4/2019

V Rozkoši, dne 15. 2. 2019

.....

Martin Plíšek
starosta

.....

Antonín Plíšek
místostarosta

Technické podmínky pro napojení kanalizačních přípojek

Obec Rozkoš jako vlastník a provozovatel tlakové kanalizace v obci Rozkoš stanovuje tyto podmínky pro napojení na tlakovou kanalizaci.

Napojení kanalizační přípojky (dále jen přípojka) bude provedeno na stávající kanalizační řad. Žadatel o připojení na kanalizaci zajistí souhlas majitelů dotčených pozemků, přes které povede kanalizační přípojka a rovněž pozemku, kde bude provedeno napojení.

Na provedení přípojky, umístění domovní čerpací stanice a její napojení na objekt, bude zpracována projektová dokumentace právníkem nebo fyzickou osobou, která má oprávnění k projektové činnosti ve smyslu platných předpisů a tato dokumentace bude předána k odsouhlasení provozovateli.

Přípojka bude provedena z materiálu PE100, SDR 17, min. D 40, a uložena v hloubce min. 1 m (horní hrana potrubí) v pískovém obsypu 100 mm pod a 150 mm nad potrubím. K napojení na kanalizační řad bude použita elektrotvarovka (T kus), od ní bude vyvedena přípojka na pozemek žadatele. Nad tlakovým potrubím bude umístěn signalizační vodič CYKY o průřezu 6 mm² v ose potrubí. Profil D 40 je u přípojky použit v případě napojení jedné čerpací stanice do délky přípojky 100 metrů. V případě napojení dvou a více čerpacích stanic, nebo délky přípojky nad 100 metrů je použit profil min. D 50.

Domovní čerpací stanice (DČS) – vlastní jímka může být plastová nebo betonová (prefabrikovaná), v ní je osazeno ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením. Připojit se může dle požadavku připojené nemovitosti na 230 nebo 400 V. Na výtlačném potrubí v jímce je osazen kulový uzávěr, zpětná klapka a pojišťovací ventil. Dále je součástí vybavení snímač hladiny, který zajistí spínání čerpadla a signalizuje poruchy. Celé zařízení je napojeno na elektroinstalaci každé nemovitosti, ke které patří.

Stavebník v projektové dokumentaci uvede předpokládané denní množství odpadní vody.

Stavebník uzavře smlouvu o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace před uvedením DČS do provozu.

Tyto podmínky platí pro objekty trvalého bydlení i pro individuální rekreaci. Pro ostatní provozy (podnikatelské subjekty, provozovny) budou stanoveny podmínky dle charakteru odpadních vod vznikajících při jejich činnosti.

Vzorový řez čerpací jímkou

VYBAVENÍ ČERPACÍ JÍMKY PRESSKAN

1. čerpací soustrojí s desintegrátorem 1 1/4 NP-16-5-0./400V;240V
2. plastový ventil pružinový na plastové otvory
3. plastový,kulový zpětný ventil závitový
4. kulový kohout PP-D 40
5. snímač hladiny v provedení plast-nerez
6. kabelové přechýtky
7. PP koleno DN 40,PN 10
8. PP-S koleno D 40,PN 10
9. tlaková trubka výtlač 1PE-D 40,PN 10
10. ovládací mechanika PRESSKAN-AHS
11. silové a ovládací kabely v chrániče (např. kopoflex – DN 40)
12. domovní rozvadeč a napojení k ovládací skřínce (není předmětem dodávky PRESSKAN)
13. čerpací šachta (plastová, betonová)
14. gravitační kanalizační přípojka (není předmětem dodávky PRESSKAN)
15. trubka tlakové přípojky 1PE – D 40mm,PN 10, tlakové potrubí z čerpací šachty)
16. těsnící manžety jsou součástí dodávky

